



# 太阳能产品认证证书

证书编号：CQC19024213532

## 申请人名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司  
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

## 制造商名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司  
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

## 生产企业名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司 (V021430)  
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

## 产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

详见附件

## 产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2021 年 05 月 27 日      有效期至：长期有效

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 02 月 13 日



主任：

陆杨

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC19024213532

纸 号:

MID 17KTL3-X

直流输入:满载 MPPT 电压范围 480V-800Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 27A\*2; 交流输出:3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 27. 4A, 额定交流输出功率 17kW;

MID 20KTL3-X

直流输入:满载 MPPT 电压范围 480V-800Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 27A\*2; 交流输出:3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 31. 9A, 额定交流输出功率 20kW;

MID 22KTL3-X

直流输入:满载 MPPT 电压范围 520V-800Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 27A\*2; 交流输出:3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 31. 9A, 额定交流输出功率 22kW;

MID 25KTL3-X

直流输入:满载 MPPT 电压范围 580V-800Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 27A/40. 5A; 交流输出:3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 36. 2A, 额定交流输出功率 25kW。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: \_\_\_\_\_

陆杨

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>