



太阳能产品认证证书

证书编号：CQC21024299515

申请人名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

制造商名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

生产企业名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司 (V021430)
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

详见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2021年06月01日 有效期至：长期有效

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任：_____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC21024299515

纸 号:

MID 33KTL3-X2

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*3;
交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 55. 5A, 额定交流输出功率 33kW;

MID 36KTL3-X2

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*3;
交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 60. 6A, 额定交流输出功率 36kW;

MID 40KTL3-X2

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*4;
交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 67. 3A, 额定交流输出功率 40kW;

MID 50KTL3-X2

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*4;
交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 84. 1A, 额定交流输出功率 50kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>