



太阳能产品认证证书

证书编号：CQC20024252223

申请人名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

制造商名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

生产企业名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司(V021430)
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

详见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2021年04月08日 有效期至：长期有效

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月18日



主任：

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC20024252223

纸 号:

MOD 3000TL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 250V-800Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 5.0A, 额定交流输出功率 3KW;

MOD 4000TL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 250V-800Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 6.7A, 额定交流输出功率 4KW;

MOD 5000TL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 250V-800Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 8.3A, 额定交流输出功率 5KW;

MOD 6000TL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 250V-800Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 10.0A, 额定交流输出功率 6KW;

MOD 7000TL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 320V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 11.7A, 额定交流输出功率 7KW;

MOD 8000TL3-X

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC20024252223

纸 号:

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 320V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 13. 3A, 额定交流输出功率 8KW;

MOD 9000TL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 400V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 15. 0A, 额定交流输出功率 9KW;

MOD 10KTL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 450V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 16. 7A, 额定交流输出功率 10KW;

MOD 11KTL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 450V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 18. 3A, 额定交流输出功率 11KW;

MOD 12KTL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 480V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 13A/26A; 交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 20. 0A, 额定交流输出功率 12KW;

MOD 13KTL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 480V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC20024252223

纸 号:

流:13A/26A; 交流输出:3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 21.7A, 额定交流输出功率 12KW;

MOD 15KTL3-X

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 520V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电
流:13A/26A; 交流输出:3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 25.0A, 额定交流输出功率 15KW。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>