



# 太阳能产品认证证书

证书编号：CQC17024180436

### 申请人名称及地址

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司  
深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路 28 号加域工业区办公楼 A 栋一层东、三  
层，厂房 B 栋

### 制造商名称及地址

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司  
深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路 28 号加域工业区办公楼 A 栋一层东、三  
层，厂房 B 栋

### 生产企业名称及地址

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 (V021430)  
深圳市宝安区石岩街道上屋村西边岭加域公司工业区 A、B、C 栋

### 产品名称和系列、规格、型号

光伏逆变器  
见附件

### 产品标准和技术要求

NB/T32004-2013 (IIIa, 不含低电压穿越试验)

### 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2013 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2017 年 11 月 06 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任：\_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

T 0005205



# 太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC17024180436

纸 号: 5205

Growatt 12000 TL3

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 DC550V-850V, 最大直流输入电压 DC1000V,  
最大输入电流 11.5A/11.5A; 交流输出: 3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, 17.4A, 额定交流输出功率 12kW;

Growatt 12000 TL3-S

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 DC480V-850V, 最大直流输入电压 DC1000V,  
最大输入电流 20A/10A; 交流输出: 3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, 17.4A, 额定交流输出功率 12kW;

Growatt 13000 TL3-S

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 DC480V-850V, 最大直流输入电压 DC1000V,  
最大输入电流 20A/10A; 交流输出: 3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, 18.8A, 额定交流输出功率 13kW;

Growatt 15000 TL3-S

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 DC520V-850V, 最大直流输入电压 DC1000V,  
最大输入电流 20A/10A; 交流输出: 3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, 21.7A, 额定交流输出功率 15kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>